

ПРИНЯТО

На педсовете чл 10
От 16.06 2015 г

СОГЛАСОВАНО

Председатель Управляющего
Совета школы В.И. Пестрякова В.И.
«14» 06 2015 г



АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ _____ от «__» _____ 201__ г.

Структурное подразделение детский сад «Буратино» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с.Узюково муниципального района Ставропольский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

445131, Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Узюково, село Узюково, улица Ленина, д. 94

Телефон: 8 (8482) 40-08-58, факс: 8 (8482) 40-08-58, E-mail: trapeznikova.buratinoru@yandex.ru, директор ГБОУ СОШ Михайлова Татьяна Геннадьевна, руководитель СПДС «Буратино» Елизарова Юлиана Анатольевна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. **Наименование населенного пункта:** 445131, Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Узюково, село Узюково

2. **Ведомственная принадлежность:** Министерство образования и науки Самарской области

3. **Вид деятельности:** образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. **Форма собственности объекта:** муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. **Объем предоставляемых услуг:** 100 человек/день, вместимость 130 человек

(количество человек обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. **Размещение объекта :** отдельно стоящее двухэтажное здание; несущие конструкции – кирпичные.

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов: 3 основной, 6 эвакуационных

8. Год постройки: 1975г

9. Год последней реконструкции _____

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		Шаговая доступность	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		200м	
Наличие переходов на пути следования от остановки		Маршрутного транспорта нет	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		нет
Перепады высоты на пути движения	0,01-0,05	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

№ помещен ий по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения):						
	Вход на территорию (при наличии ограждения):					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,0 м	К, О		реконструкция
	*Информация об объекте	наличие	есть	К, О, С, Г		
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	*Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	Создание	

	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	2,0м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	5,0м	К		
	Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8$ м	нет	С	Создание	
	Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8$ м	нет	С	Создание	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	$> 0,8$ м	Нет	С		Нет необходимости
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	С		
	*Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$< 0,025$ м	Нет бордюров	К, С, О		
	*Высота бордюров по краям пешеходных путей	$> 0,05$ м	Нет бордюров	К, С, О		
	*Места отдыха	наличие	нет	К, О	создание	
	1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)	Нет автостоянки			создание	
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м		К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	$> 5\%$ (не менее 1 места)		К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		К		
	1.4. Открытая лестница		нет			
	Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м		О, С		

	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней		О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие		О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		О, С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8 – 0,9 м		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие		О,С		
	расстояние между поручнями	≥ 1,0 м		О, С		
	высота поручней	0,9 м		О		
	нетравмирующиезавершения поручней	наличие		О		
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м		О, С		
	1.5. Пандус на рельефе		нет			
	*Высота подъема одного марша	≤ 0,8 м		К		
	Угол уклона	≤ 5 °		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
	-* горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м		К, О		
	- не травмирующие окончания	наличие		К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м		К, Ø		
	Разворотные площадки:					

	- при въезде на пандус наверху	> 1,5 x 1,5 м		К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	> 1,5 x 1,5 м		К		
	- при въезде на пандус внизу	> 1,5 x 1,5 м		К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие		К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	2.1. Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	справочно	0,6м			
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	11,4*2.9м	О, С		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	нет	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие		К, О, С	установка	
	*Навес	наличие	нет	К, О	создание	
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	нет	К, О, С	создание	
	Информация об объекте	наличие	нет	Г	создание	
	Система вызова помощи	наличие	нет	К	создание	
	2.2. Лестница наружная	наличие	+			

Нескользящее покрытие	наличие	нет	О, С	установка	
Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и внизу тактильной полосы	0,6 м	нет	С	создание	
Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С	создание	
*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	создание	
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	реконструкция	
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	О, С	установка	
высота поручней	0,9 м		О, С		
нетравмирующиезавершения поручней	наличие		О, С		
завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м		О, С		
Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м**	наличие		О, С		
2.3. Пандус наружный	наличие	нет		установка	
Ширина марша	≥ 1,0 м		К		
Угол уклона	≤ 5 °		К		
Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м		К		
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О		
на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
нетравмирующиезавершения поручней	наличие		К, О		
завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м		К, О		
Площадки на горизонтальном участке пандуса:					
в верхнем окончании пандуса	≥ 1,5 x 1,5 м		К		
промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	≥ 1,5 м		К		
промежуточная площадкана повороте пути	≥ 1,5 x 1,5 м		К		

	движения					
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О		
	Нескользкое покрытие	наличие		К, О		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие		К		При установке пандуса подъемник не требуется
	Звуковой маяк у входа**	наличие		С	установка	
	Световой маяк у входа**	наличие		Г	установка	
	2.4. Тамбур					
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$ При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	5,4 x 2,4 м ;	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2 \text{ м}$, при реконструкции $\geq 0,9 \text{ м}$	0,9 м	К, О	реконструкция	
	- высота порога наружного, внутреннего	<u>Каждого элемента</u> $< 0,014 \text{ м}$, общая высота $\leq 0,028 \text{ м}$	Наружный – 0,01м; Внутренний – 0,01м	К		
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие		С		Прозрачные дверные полотна отсутствуют

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

	3.1. Лестница на уровень 1-го этажа		нет			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие		О, С		
	на высоте	0,9 м		О, С		
	Нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м		О, С		
	3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		нет			
	Ширина марша	≥ 1,0 м		К		
	Угол уклона	≤ 5 °		К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 x 1,5 м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К		
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м		К, О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие		К		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
	стационарный	наличие		К		
	мобильный	наличие		К		
	3.3. Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	≥ 1,2 м	1,4 м	К		

Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	нет			Ширина коридора достаточна для разворота
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0 \text{ м}$	нет	К,О	создать	Нет необходимости
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет	К, Г	установка	
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	установка	
*Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установка	
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г	установка	
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г	установка	
*Тактильная схема	наличие	нет	С	создание	
*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	да	К, О, С, Г		
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	$\geq 1 \text{ на этаж}$	1	О		
- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	$\geq 1 \text{ на этаж}$	1	К		
Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1 \text{ м}$	нет	С		Нет необходимости
*Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	С	создание	
Опорные устройства	наличие		О,С	создание	
Контрастная маркировка дверных проемов**	наличие		С	создание	
3.4.Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		нет			
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
Контрастная маркировка	наличие		С		
Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие		О		

	на высоте	0,9 м		О		
	нетравмирующиезавершения поручней	наличие		К		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие		О		
	3.5. Пандус внутренний на этаже		нет			
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем сверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	нет	С	создание	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м		С	создание	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С	создание	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие		О, С	создание	
	на высоте	0,9 м		О, С	создание	
	нетравмирующиезавершения поручней	наличие		О, С	создание	
	Завершающие горизонтальные части поручней сверху, внизу	$\geq 0,3$ м		О, С	создание	
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие		С	создание	
	Указатели номера этажа на поручне тактильные**	наличие		С	создание	
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		нет		нет	
	3.7. Лифт пассажирский	наличие	нет			

	Кабина:					
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве – ≥ 1,5 x 1,7 м, для действующих объектов – ≥ 1,1x1,4м		К		
	ширина дверного проема	при новом строительстве – ≥ 0,95 м, для действующих объектов – ≥ 0,8м		К		
	Зеркало**	наличие		К		
	Поручни**	наличие		О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта**	наличие		Г, С		
	Знак доступности	наличие		К		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие		С		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие		С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)						

	4.1. Обслуживание через окно/прилавок		нет			
	*Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
	4.2. Обслуживание в кабинете №					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,9 м	К		
	*Высота порога	отсутствие	0,05 м	К, О	реконструкция	
	*Информация тактильная	наличие	нет	С	создание	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	создание	
	-* размещение на высоте	≤ 1,8 м		К		
	-*высота прописных букв	≥ 0,025 м		С		
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	да	О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	да	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	да	К, О		Мебель регулируемая с учетом возрастных особенностей
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
	4.3.Обслуживание с перемещением №1					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	1,4 м	К		
	*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м		К		Мебель регулируемая с учетом возрастных особенностей
	Обслуживание с перемещением №2					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	1,7м	К		
	*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м		К		Мебель регулируемая с учетом возрастных особенностей
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
	4.4. Кабина индивидуального обслуживания №		нет			

	(примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)					
	Ширина x глубина	1,5x1,5 м		К		
	*Место для сидения	наличие		О		
	*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
	4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		нет			
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$		К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м		К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2		Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	К		

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическ ая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	5.1. Санузел для посетителей	наличие	есть	Г		
	5.2. Санузел для инвалидов	наличие	нет		создание	
	Знак доступности помещения	наличие		К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие		С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О		
	Направление открывания дверей	наружное		К		
	Кабины для инвалидов:					

- количество кабин	> 1 шт.	нет	К, О	создание	
ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О		
габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м		К, О, С		
габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м		К, О, С		
Унитаз:		нет		создание	
опорные поручни	наличие		К, О		
откидные поручни**	наличие		К		
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	нет	К	создание	
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
Раковина:		нет		установка	
высота раковины	0,75-0,85 м		К, О		
опорный поручень	наличие		О		
водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие		К, О		
водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа**	наличие		К, О		
зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м		К		
крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		
Зеркало поворотное	наличие		К, О		
Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	нет	К	установка	
Душевые		нет			Нет необходимости
Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	нет	К, О		
*Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\geq 0,48 \times 0,85$ м	нет	К, О		

	опорный поручень	наличие		К, О	
	Система тревожной сигнализации	наличие	нет	К, О, С	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых				

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактичес кая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г, С	создание	
	Надписи:	наличие	нет	К, О, Г, С	создание	
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	нет	К, О, Г, С	создание	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	нет	С	создание	
	высота размещения	1,3 – 1,4 м		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие		С		
	на кнопках управления лифта	наличие		С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие		С		
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые	Наличие	нет	Г	установка	

	средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	(не менее 1шт)				
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	нет	С, Г	установка	
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С	установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С	установка	
	Малогобаритные аудиовизуальные информационно- справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г	установка	
	*Индукционная система	наличие	нет	Г	установка	
	стационарная	наличие		Г		
	переносная	наличие		Г		

7. ВЫВОДЫ

При обследовании объекта выявлена необходимость следующих мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг:

1. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг): размещение тактильных указателей, установка указателей направления движения, создание тактильной полосы перед съездом, перед входным крыльцом необходимой ширины;
2. Создание пандуса с поручнем и нескользким покрытием на крыльце и входной площадке, с устройством водоотвода (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес) ;
3. Установка звукового маяка у входа;
4. Создание автостоянки и парковки для посетителей с количеством машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м с размером парковочного места 6*3,6м со специальным знаком для автомобиля инвалида;
5. В коридорах создать, установить указатели направления движения, входа, выхода, пиктограммы (доступность, вход, выход), речевые информаторы и маяки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальные информационно-справочные системы, тактильную схему, рифленую и/или контрастно окрашенную полосу на участках пола перед поворотом и дверями, шириной 0,6м;
6. Лестница межэтажная (устройство рельефной (тактильной) полосы перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м), ширина тактильной полосы перед лестничным маршем 0,3-0,5 м, контрастной маркировки крайних ступеней, бортиков по боковым краям ступеней, не примыкающих к стенам, высотой не менее 0,02 м, поручней непрерывных с двух сторон: (на высоте 0,9 м, горизонтальные завершения поручня вверху, внизу $\geq 0,3$ м с не травмирующими окончаниями, с указатели номера этажа на поручне тактильные), установка пандуса с поручнями непрерывными с

двух сторон

7. Создать санузел для инвалидов с кабинетами для инвалидов (К, О, С) с опорными поручнями, в т.ч. откидными, с зоной для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) $\geq 0,75 \times 1,2$ м, с крючками для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см), с шириной дверного проема не менее 0,9м, с наружным открыванием дверей. Установить знак доступности помещения, тактильную маркировку санузла ;

8. Создать зону у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина) $\geq 1,30 \times 0,85$ м, с высотой раковины 0,75 – 0,85 м, с опорным поручнем;

9. Установить писсуар на высоте от пола $\leq 0,4$ м или вертикальной формы;

10. Установить визуальные средства информации о предоставлении услуги с надписями размещенными на высоте $\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м, с высотой прописных букв $\geq 0,075$ м, с освещенностью;

11. Установить указатели, пиктограммы размещенными на высоте 1,3 – 1,4 м, с высотой прописных букв $\geq 0,075$ м, с освещенностью;

12. Установить тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю с высотой размещения 1,3 – 1,4 м. Создать маркировку кабинетов (классов), на кабинетах санитарно-бытовых помещений со стороны ручки. Установить текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой, факсимильные аппараты, телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), речевые информаторы и маяки, звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м, световые текстовые табло для вывода оперативной операции, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, индукционную систему.

Представитель рабочей группы

_____ (должность)

_____ Фамилия Имя Отчество

_____ (подпись)

« _____ » _____ 201 __ г.

Представитель организации, эксплуатирующей объект

_____ (должность)

_____ Фамилия Имя Отчество

_____ (подпись) М.П.

« _____ » _____ 201 __ г.

Приложения

1. _____

2. _____

3. _____

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К-инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)