

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА с. УЗЮКОВО  
445131, Самарская область,  
Ставропольский район,  
С. Узюково, ул. Школьная, 1  
ИНН 6382062913  
КПП 638201001  
телефон 8(8482) 400849  
01.11.2019 г.

В Средне-Поволжское управление  
Федеральной службы по экологическому,  
технологическому надзору

Директора ГБОУ СОШ с.Узюково  
Михайловой Т.Г.

### ОТВЕТ

на предписание № 10-401-09-19-050-В от 13.09.2019г

Довожу до Вашего сведения о принятых мерах в отношении выявленных нарушений:

1. Пересмотрена должностная инструкция зам.директора по АХЧ 16.09.2019г, в раздел 3 введены дополнения об организации контроля за технической эксплуатацией электроустановок (копия прилагается).
2. Заведен журнал дефектов и неполадок 16.09.2019г (копия прилагается)
3. Пересмотрен и утвержден перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, утвержден 16.09.2019г (копия прилагается).
4. Разработана схема электрических соединений (копия прилагается)
5. Издан приказ о предоставлении права единоличного осмотра №79/2 от 16.09.2019г (копия прилагается)
6. Издан приказ о порядке хранения и выдачи ключей от электрощитовой и электрощитков №72/2 от 05.08.2019г (копия прилагается).
7. Список работников, утвержденный руководителем, имеющих право выполнять оперативные переговоры составлен и утвержден 18.09.2019г (список прилагается)
8. Заведен журнал учета и содержания средств защиты, используемых в электроустановках.
9. Утвержден перечень противопожарного инвентаря в ОУ (копия прилагается), проведено обследование противопожарного инвентаря (акт обследования от 18.09.2019г прилагается), плакаты по ТБ размещены в рекреации школы (фото прилагается)
10. Приказом № 79/3 – од от 16.09.2019г назначены ответственные за состоянием электрозащитных средств.
11. На дверках распределительных шкафов ШР -1, ШР -3 с внутренней стороны нанесены надписи с указанием тока (фото прилагается)
12. Нанесена надпись на аппарат защиты ШР -1, ШР -3 (фото прилагается)
13. Нанесена надпись на дверке ШР -4 (фото прилагается)
14. На дверке распределительного шкафа ШР -4 с внутренней стороны нанесена надпись с указанием тока (фото прилагается)
15. Нанесена надпись наименования ШР -4 на аппаратах защиты (фото прилагается)

16. Нанесена надпись наименования ЩР -1 на аппаратах защиты (фото прилагается)

17. На дверках распределительных шкафов ШР с внутренней стороны нанесены надписи с указанием тока автоматических выключателей (фото прилагается)

18. Нанесена надпись наименования ШР -1 на аппаратах защиты (фото прилагается)



Директор ГБОУ СОШ с.Узюково Иван Михайлова Т.Г.