

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА с. УЗЮКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
445131, Самарская область,
Ставропольский район,
Сельское поселение Узюково,
с. Узюково ул. Школьная, 1
телефон 8(8482) 400849
18.10.2017 г.


Отделу надзорной деятельности
и профилактической работы
городских округов Тольятти, Жигулевск
и м.р. Ставропольский управления
надзорной деятельности
профилактической работы Главного
управления МЧС России по
Самарской области

директора ГБОУ СОШ с. Узюково
Михайловой Т.Г.

ОТВЕТ

На Представление №784 /1/1 от 28.09.2017 года об устранении нарушений
ФЗ от 21.09.1994г №69 «О пожарной безопасности» устранены следующие
нарушения.

- п.1. План –схема эвакуации людей на случай пожара с применением
фотолюминесцентных материалов в Ташлинском филиале имеется , он
находится на стене , у спортзала на петлях ко 2-ому эвакуовыходу ,его
перевесят к центральному входу.
- 2п. Исправный электрический фонарь в Ташлинском филиале имеется , он
находится на посту у дежурного
- п.4., п.5. На дверях эвакуационных выходов установлены запоры на
дверях обеспечивающие возможность их открывания изнутри без ключа
28.09.17г(фото прилагается)
- п.7. Указатель направления движения к источнику приобретен и закреплен
29.09.2017г(фото прилагается)
- п.8. В помещении спортзала заменен светильник без колпака на
светильник с рассеивателем 29.09.17г (фото прилагается)
- п.9. Знаки пожарной безопасности приобретены и размещены на путях
эвакуации(фото прилагается)
- п.10. Деревянные конструкции подвергались обработке в 2014 году
(Протокол №637/02-2014г копия представлена)
- п.11. Приказ о проведении работ по очистке вентиляционных камер ,
циклонов , фильтров и воздухопроводов от горючих отходов издан 29.09.2017г
№66 от 28.09.17г(копия приказа прилагается)

Директор ОУ  Т.Г. Михайлова

